



Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Stolovnik 51	Prevzem vzorca	Datum poročila: 12.10.2022
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 10.10.2022 13:25	
Številka vzorca:	22/101312; Lab. št.: 22/9677	Prevzel:	Aleš Vidmar
Namen:	Kontrolni vzorec		
Naloga:	Vodovod Slom - Pihovec - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode PG-2132-20/20058-21/52144		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	VODOVODNI ODBOR SLOM - PIHOVEC GA. TOVORNIK KATARINA, STOLOVNIK 30, 8280 Brestanica		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-21/20058-22/74100, z dne 02.03.2022		
Mesto odvzema:	Vodovod Slom - Pihovec - omrežje, Stolovnik 51		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 10.10.2022 10:15			
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	10.10.2022 12.10.2022
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	10.10.2022 12.10.2022
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, NM	v delu	CFU/mL	
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, NM	ni najdeno	CFU/mL	10.10.2022 12.10.2022

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.